

消防ヒヤリハットデータベース事例情報シート

【事例概要について】



1. 事故・ヒヤリハットの別	ヒヤリ
2. 体験した事例の名称	三連梯子で縮梯時に指を挟みそうになる事例。
3. 体験した事例の中心的要素	梯子の取扱い訓練を実施中縮梯時、確保要員の指がぶつかり、挟みそうになった。
4. 体験した事例の原因・理由	1. 確保要員は新人吏員であり、訓練前に注意指導していたが、縮梯に気を取られ、自分の手の位置に気付かなかった。

【体験した事例の直接的な原因について】



1. 体験した事例の直接的な原因	行動の意志決定に問題があった。
------------------	-----------------

【体験した事例について】



1. 発生日時	平成 20 年 6 月 15 日	午前 11 時頃
2. 発生した当時の天候	晴	
3. 発生した活動現場	屋外：消防庁舎車庫前	
4. 体験した事例の種類	回答者が、他人を負傷させた。	
5. 事故の程度（ヒヤリハットの場合、仮に負傷したときの程度）	重傷の怪我をしていた（させていた）だろう。	
6. どのようなことが起きたのか（起きそうになったのか）		
7. 事例体験時の活動	演習訓練 [救助（通常時の訓練）]	
8. （7の活動中） どのような作業中に発生したか	登はん訓練	
9. 同様の体験は、これまでにどの程度の頻度で体験していますか。	初めて体験した。	

10. 事例体験者の属性（回答者は当事者A）

○当事者A	年齢[31]歳、勤続年数[9]年、現場経験年数[8]年、階級[消防副士長]、同様の活動[頻繁]、任務[隊員]
○当事者B	年齢[23]歳、勤続年数[5]年、現場経験年数[4]年、階級[消防士]、同様の活動[頻繁]、任務[機関員]
○当事者C	年齢[21]歳、勤続年数[0]年、現場経験年数[0]年、階級[消防士]、同様の活動[過去に1,2回程]、任務[その他:]
その他 (当事者が4人以上の場合)	当事者Dは車長として消防士長(年齢35歳、勤続16年、現場経験15年)

11. 事例発生の経過。

	誰(何)が	なにをした	その他・備考など
経過1	当事者A	梯子を伸梯した。	
経過2	当事者B	梯子を確保していた。	
経過3	当事者C	補助で梯子の横さんを押さえていた。	
経過4	当事者D	訓練全体を確認していた。	
経過5	当事者A	梯子を縮梯した。	
経過6	当事者B	梯子を確保していた。	
経過7	当事者C	確保していた指が梯子の中に面していた。	
経過8	当事者D	梯子上部に注意していた。	
経過9	当事者C	梯子が指にぶつかった。	
経過10	当事者A	そのことに気が付き縮梯を停止した。	

【その事例発生時の状況について】



- 事故の場合 : 事故が起きたのはどうしてだと思うか?
 ヒヤリハットの場合: ヒヤリハットで済んだのはどうしてだと思うか?

たまたま、事故にならなかった。

○心理・体調について

a. あせりを感じていた

・早く、現場到着や、活動をしなければならないという“あせり”を感じていた。	いいえ
・被害拡大が消防活動を上回っており“あせり”を感じていた。	いいえ
・周辺の野次馬などにより“あせり”を感じていた。	いいえ

b. 注意力が欠如していた

・1つの事象に集中し、他の事象への注意力を欠いた。	はい
・活動終息(鎮火等)や活動内容が些細だったため注意力を欠いた。	いいえ
・体調不良や疲れにより注意力を欠いた。	いいえ

c. 経験・知識が不足していた。

・活動内容が、自己の能力や技量を超えていた。	いいえ
・活動中に起こりうる危険について認知していなかった。	いいえ
・活動に対する経験が不足していた。	いいえ

d. 心身の不調があった

・体調が悪かった。	いいえ
・悩み事があった。	いいえ

○装備・資機材について

e. 資機材の故障・不具合があった。

・装備・資機材自体に問題があった。	いいえ
・装備・資機材の使用方法が誤っていた。	いいえ
・装備・資機材の対処能力を超えていた。	いいえ
・必要とする装備・資機材がなかった。	いいえ

○活動環境について

f. 障害物や自然環境（雨・濃煙）によって視界がさえぎられた。

・障害物（建物等）のため周囲の状況が見えなかった。	いいえ
・特異環境（煙、暗闇、降雨等）のため周囲の状況が見えなかった。	いいえ

g. 行動しにくい環境だった。

・狭隘な場所であった。	いいえ
・暑かった（寒かった）。	いいえ
・野次馬が多かった。	いいえ
・現場周辺の地理に不案内だった。	いいえ

h. 足場が悪かった。

・足元が躓いたり滑りやすかった。	いいえ
・足元の強度が不足していた。	いいえ

○指揮・管理について

i. 適切な指示が得られなかった（適切な指示を与えられなかった）。

・活動指示が得られなかった。（無線が通じない等。）	いいえ
・指示内容に誤り・偏りがあった。	いいえ
・指示内容が実施困難であった。（周辺環境に、隊員技量の把握に欠けた。）	いいえ

k. 関係者間の情報伝達・役割分担が不十分だった。

・隊員の連携が不十分だった。	いいえ
・隊員が不足していた。	いいえ

○その他

l. その他の理由があった。

--

【事故発生後の取り組みについて】



○注意力欠如、焦り等の対策について

○装備・資機材の対策について

○活動環境の対策について

○指揮・情報伝達の対策について

