

消防ヒヤリハットデータベース事例回答シート

【事故概要について】

1. 事故・ヒヤリハットの別	ヒヤリハット
2. 体験した事例の名称	小型ポンプ性能試験時の異常圧力による事例
3. 体験した事例の中心的要素	小型ポンプの性能試験を行うこととなった。消防庁舎前の防火水槽付近に部署した。エンジンを始動し吐水口を業者が開放したが、水は少し出るくらいで圧力はかかっていなかった。筒先員はその間も管鎗を持ち準備していたが、業者がスロットル操作を行った際急激に圧力がかかり筒先員が保持していた管鎗ごと後方に飛ばされる事案が発生した。
4. 体験した事例の原因・理由	筒先員と業者が十分な意思疎通を図っていなかった為

【体験した事例の直接的原因について】

1. 体験した事例の直接的な原因	情報入力に問題があった。 行動の実行に問題があった。
-------------------------	---------------------------------------

【体験した事例について】

1. 発生日時	平成27年10月28日 午後3時頃
2. 発生した当時の天候	晴れ
3. 発生した活動現場	屋外：消防庁舎前防火水槽付近
4. 体験した事例の種類	回答者が、自分自身で負傷しそうになった。
5. 事故の程度（ヒヤリハットの場合、仮に負傷したときの程度）	重傷の怪我をしていた（させていた）だろう
6. どのようなことが起きたのか（起きそうになったのか）	その他：ホースの暴れによる周囲の人への接触事故
7. 事例体験時の活動	その他：
8. （7の活動中）どのような作業中に発生したか	その他：小型ポンプ性能試験
9. 同様の体験は、これまでにどの程度の頻度で体験していますか。	初めて体験した

10. ヒヤリハット体験当事者の属性（回答者は当事者A）

○当事者A	年齢[20]歳、勤続年数[3]年、現場経験年数[3] 年、階級[消防士] 同様の活動 [過去に1,2回程]、任務 [その他:筒先員]
○当事者B	年齢[50]歳、勤続年数[]年、現場経験年数[] 年、階級[] 同様の活動 [], 任務 [その他:試験業者]
○当事者C	年齢[]歳、勤続年数[]年、現場経験年数[] 年、階級[] 同様の活動 [], 任務 []
○その他(当事者が4人以上の場合)	

11. 事例発生時の経過。

	誰が(何が)	なにをした	その他・備考など
経過1	当事者B	小型ポンプを始動した	
経過2	当事者A	筒先員として管鎗を保持していた	
経過3	当事者B	吐水口を開放した	
経過4	当事者A	ノズルを開放していたが圧力が上がらない	
経過5	当事者B	スロットル操作を行った	
経過6	当事者A	急激な圧力の上昇に対応できず飛ばされる	
経過7	当事者B	圧力を下げた	
経過8	当事者A	大きな怪我等もなく大事には至らなかった	
経過9			
経過10			
経過11			
経過12			

【その事例発生時の状況について】

○事故の場合 : 事故が起きたのはどうしてだと思うか？

○ヒヤリハットの場合 : ヒヤリハットで済んだのはどうしてだと思うか？

危険事象の対応方法を知っていた。 個人装備が適切だった。 後方からの監視の目が行き届いていた。

○心理・体調について

a. あせりを感じていた

・早く、現場到着や、活動をしなければならないという“あせり”を感じていた。	いいえ
・被害拡大が消防活動を上回っており“あせり”を感じていた。	いいえ
・周辺の野次馬などにより“あせり”を感じていた。	いいえ

b. 注意力が欠如していた

・1つの事象に集中し、他の事象への注意力を欠いた。	はい
・活動終息(鎮火等)や活動内容が些細だったため注意力を欠いた。	いいえ
・体調不良や疲れにより注意力を欠いた。	いいえ

c. 経験・知識が不足していた。

・活動内容が、自己の能力や技量を超えていた。	いいえ
・活動中に起こりうる危険について認知していなかった。	いいえ
・活動に対する経験が不足していた。	はい

d. 心身の不調があった。

・体調が悪かった。	いいえ
・悩み事があった。	いいえ

○装備・資機材について

e. 資機材の故障・不具合があった。

・装備・資機材自体に問題があった。	はい
・装備・資機材の使用方法が誤っていた。	いいえ
・装備・資機材の対処能力を超えていた。	いいえ
・必要とする装備・資機材がなかった。	いいえ

○活動環境について

f. 障害物や自然環境（雨・濃煙）によって視界がさえぎられた。

・障害物（建物等）のため周囲の状況が見えなかった。	いいえ
・特異環境（煙、暗闇、降雨等）のため周囲の状況が見えなかった。	いいえ

g. 行動しにくい環境だった。

・狭隘な場所であった。	いいえ
・暑かった（寒かった）。	いいえ
・野次馬が多かった。	いいえ
・現場周辺の地理に不案内だった。	いいえ

h. 足場が悪かった。

・足元が躓いたり滑りやすかった。	いいえ
・足元の強度が不足していた。	いいえ

○指揮・管理について

i. 適切な指示が得られなかった（適切な指示を与えられなかった）。

・活動指示が得られなかった。（無線が通じない等。）	いいえ
・指示内容に誤り・偏りがあった。	いいえ
・指示内容が実施困難であった。（周辺環境に、隊員技量の把握に欠けた。）	いいえ

k. 関係者間の情報伝達・役割分担が不十分だった。

・隊員の連携が不十分だった。	はい
・隊員が不足していた。	いいえ

○その他

l. その他の理由があった。

--

【事故発生後の取り組みについて】



○注意力欠如、焦り等の対策について

○装備・資機材の対策について

○活動環境の対策について

○指揮・情報伝達の対策について

