

消防ヒヤリハットデータベース事例回答シート

【事故概要について】



1. 事故・ヒヤリハットの別	ヒヤリハット
2. 体験した事例の名称	地面凍結による三連はしごの転倒危険。
3. 体験した事例の中心的要素	三連はしごを車庫前にて点検中、伸梯し建物に架梯したところ、地面が積雪により凍結していたため、三連はしごの基底部が滑りはしごが転倒しそうになったもの。
4. 体験した事例の原因・理由	地面が積雪により一部凍結していたため、三連はしごの基底部が滑ったものであり、この状況から事故の発生を予見できなかったことによるもの。

【体験した事例の直接的原因について】



1. 体験した事例の直接的な原因	行動の意志決定に問題があった。
------------------	-----------------

【体験した事例について】



1. 発生日時	平成26年12月某日 午前9時頃
2. 発生した当時の天候	雪
3. 発生した活動現場	屋外：降雪により車庫前の地面が積雪状態で一部凍結していた。
4. 体験した事例の種類	回答者が、自分自身で負傷しそうになった。
5. 事故の程度(ヒヤリハットの場合、仮に負傷したときの程度)	重傷の怪我をしていた(させていた)だろう
6. どのようなことが起きたのか(起きそうになったのか)	その他：三連はしごが転倒
7. 事例体験時の活動	その他:
8. (7の活動中)どのような作業中に発生したか	その他：資機材点検
9. 同様の体験は、これまでにどの程度の頻度で体験していますか。	これまでに1, 2回程度体験している。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○当事者A	年齢[37]歳、勤続年数[19]年、現場経験年数[19] 年、階級[消防士長] 同様の活動 [頻繁]、任務 [車長]
○当事者B	年齢[29]歳、勤続年数[8]年、現場経験年数[8] 年、階級[消防士] 同様の活動 [頻繁]、任務 []
○当事者C	年齢[]歳、勤続年数[]年、現場経験年数[] 年、階級[] 同様の活動 [], 任務 []
○その他(当事者が4人以上の場合)	

[illegible]

	誰が(何が)	なにをした	その他・備考など
経過1	当事者A	三連はしごの基底部確保した。	
経過2	当事者B	三連はしごを全伸梯後、建物に架梯した。	
経過3	三連はしご	基底部が滑り、三連はしごが転倒しそうになった。	
経過4	当事者A、B	三連はしごを押さえ、転倒を防止した。	
経過5	当事者A	基底部に麻袋による滑り止めを講じ、他隊にも同様の措置を講じるよう周知した。	
経過6			
経過7			
経過8			
経過9			
経過10			
経過11			
経過12			

● ●

○事故の場合：事故が起きたのはどうしてだと思うか？

○ヒヤリハットの場合：ヒヤリハットで済んだのはどうしてだと思うか？

体力、反射神経等身体能力が優れていた。たまたま、事故にならなかった。

○心理・体調について

a. あせりを感じていた

・早く、現場到着や、活動をしなければならないという“あせり”を感じていた。	いいえ
・被害拡大が消防活動を上回っており“あせり”を感じていた。	いいえ
・周辺の野次馬などにより“あせり”を感じていた。	いいえ

b. 注意力が欠如していた

・1つの事象に集中し、他の事象への注意力を欠いた。	いいえ
・活動終息(鎮火等)や活動内容が些細だったため注意力を欠いた。	いいえ
・体調不良や疲れにより注意力を欠いた。	いいえ

c. 経験・知識が不足していた。

・活動内容が、自己の能力や技量を超えていた。	いいえ
・活動中に起こりうる危険について認知していなかった。	はい
・活動に対する経験が不足していた。	いいえ

d. 心身の不調があった。

・体調が悪かった。	いいえ
・悩み事があった。	いいえ

○装備・資機材について

e. 資機材の故障・不具合があった。

・装備・資機材自体に問題があった。	いいえ
・装備・資機材の使用 방법이誤っていた。	いいえ
・装備・資機材の対処能力を超えていた。	いいえ
・必要とする装備・資機材がなかった。	いいえ

○活動環境について

f. 障害物や自然環境(雨・濃煙)によって視界がさえぎられた。

・障害物(建物等)のため周囲の状況が見えなかった。	いいえ
・特異環境(煙、暗闇、降雨等)のため周囲の状況が見えなかった。	いいえ

g. 行動しにくい環境だった。

・狭隘な場所であった。	いいえ
・暑かった(寒かった)。	いいえ
・野次馬が多かった。	いいえ
・現場周辺の地理に不案内だった。	いいえ

h. 足場が悪かった。

・足元が濡れたり滑りやすかった。	はい
・足元の強度が不足していた。	いいえ

○指揮・管理について

i. 適切な指示が得られなかった(適切な指示を与えられなかった)。

・活動指示が得られなかった。(無線が通じない等。)	いいえ
・指示内容に誤り・偏りがあった。	いいえ
・指示内容が実施困難であった。(周辺環境に、隊員技量の把握に欠けた。)	いいえ

k. 関係者間の情報伝達・役割分担が不十分だった。

・隊員の連携が不十分だった。	いいえ
・隊員が不足していた。	いいえ

○その他

l. その他の理由があった。

地面が積雪により一部凍結している状況から、事故発生を予見できなかった。

【事故発生後の取り組みについて】



○注意力欠如、焦り等の対策について

--

○装備・資機材の対策について

--

○活動環境の対策について


--

○指揮・情報伝達の対策について

--



○車庫前における三連はしご点検時のイメージ図



○冬期間の三連はしご基底部の滑り防止を図るため、麻袋を三連はしご基底部ゴムに装着