

消防ヒヤリハットデータベース事例回答シート

【事故概要について】

1. 事故・ヒヤリハットの別	ヒヤリハット
2. 体験した事例の名称	台風災害時の危険（大型台風最接近中）
3. 体験した事例の中心的要素	・薄着でずぶ濡れの女性が裸足で建築中のビル横の路上の電柱にしがみつき、立ち往生しているのを発見。救助しようと車両に移動する際に、救助者と女性が突風にあおられ、救助者が女性を抱えた状態で電柱にぶつかる。
4. 体験した事例の原因・理由	消防車両も直近に停車したので、大丈夫だと思った。

【体験した事例の直接的な原因について】

1. 体験した事例の直接的な原因	行動の意志決定に問題があった。
------------------	-----------------

【体験した事例について】

1. 発生日時	平成26年7月28日 午前11時頃
2. 発生した当時の天候	雨
3. 発生した活動現場	屋外：台風災害活動後の村内路上。
4. 体験した事例の種類	回答者が、自分自身で負傷しそうになった。
5. 事故の程度（ヒヤリハットの場合、仮に負傷したときの程度）	軽傷の怪我をしていた（させていた）だろう
6. どのようなことが起きたのか（起きそうになったのか）	転倒、激突、飛来・落下ぶつにぶつかる、切り・こすれ、その他：突風による飛ばされ、直近にビル建築現場あり。
7. 事例体験時の活動	風水害等の災害帰署途中
8. （7の活動中）どのような作業中に発生したか	その他：台風災害時、路上で電柱にしがみつки、身動きがとれず立ち往生している女性を避難させようとした時。
9. 同様の体験は、これまでにどの程度の頻度で体験していますか。	初めて体験した

10. ヒヤリハット体験当事者の属性（回答者は当事者A）

○当事者A	年齢[52]歳、勤続年数[32]年、現場経験年数[32] 年、階級[司令補] 同様の活動 [1年に数度]、任務 [複数隊の隊長]
○当事者B	年齢[50]歳、勤続年数[28]年、現場経験年数[26] 年、階級[司令補] 同様の活動 [1年に数度]、任務 [複数隊の隊長]
○当事者C	年齢[31]歳、勤続年数[7]年、現場経験年数[7] 年、階級[消防士長] 同様の活動 [1年に数度]、任務 [複数隊の隊長]
○その他(当事者が4人以上の場合)	

11. 事例発生時の経過。

	誰が(何が)	なにをした	その他・備考など
経過1	A	車両から降りる際に、ドアが吹き飛びそうになった。	
経過2	B、C	車両に待機。	
経過3	A	女性を確保し車両に寄せようとしたが、突風にあおられ女性を確保した状態で電柱にぶつかった。	
経過4	B	その後、消防車両を風よけにする為、移動しA及び女性を車両にさせる。	
経過5			
経過6			
経過7			
経過8			
経過9			
経過10			
経過11			
経過12			

【その事例発生時の状況について】

○事故の場合 : 事故が起きたのはどうしてだと思うか？

○ヒヤリハットの場合 : ヒヤリハットで済んだのはどうしてだと思うか？

体力、反射神経等身体能力が優れていた。 危険情報を把握、予見できた。 危険事象の対応方法を知っていた。 集中力、注意力があった。 避難退避がうまくいった。 資機材の操作がうまくいった。 個人装備が適切だった。 他隊(員)との連携活動がうまくいった。

○心理・体調について

a. あせりを感じていた

・早く、現場到着や、活動をしなければならないという“あせり”を感じていた。	いいえ
・被害拡大が消防活動を上回っており“あせり”を感じていた。	いいえ
・周辺の野次馬などにより“あせり”を感じていた。	いいえ

b. 注意力が欠如していた

・1つの事象に集中し、他の事象への注意力を欠いた。	いいえ
・活動終息(鎮火等)や活動内容が些細だったため注意力を欠いた。	いいえ
・体調不良や疲れにより注意力を欠いた。	いいえ

c. 経験・知識が不足していた。

・活動内容が、自己の能力や技量を超えていた。	いいえ
・活動中に起こりうる危険について認知していなかった。	いいえ
・活動に対する経験が不足していた。	いいえ

d. 心身の不調があった。

・体調が悪かった。	いいえ
・悩み事があった。	いいえ

○装備・資機材について

e. 資機材の故障・不具合があった。

・装備・資機材自体に問題があった。	いいえ
・装備・資機材の使用方法が誤っていた。	いいえ
・装備・資機材の対処能力を超えていた。	いいえ
・必要とする装備・資機材がなかった。	いいえ

○活動環境について

f. 障害物や自然環境(雨・濃煙)によって視界がさえぎられた。

・障害物(建物等)のため周囲の状況が見えなかった。	いいえ
・特異環境(煙、暗闇、降雨等)のため周囲の状況が見えなかった。	いいえ

g. 行動しにくい環境だった。

・狭隘な場所であった。	いいえ
・暑かった(寒かった)。	いいえ
・野次馬が多かった。	いいえ
・現場周辺の地理に不案内だった。	いいえ

h. 足場が悪かった。

・足元が躓いたり滑りやすかった。	いいえ
・足元の強度が不足していた。	いいえ

○指揮・管理について

i. 適切な指示が得られなかった(適切な指示を与えられなかった)。

・活動指示が得られなかった。(無線が通じない等。)	いいえ
・指示内容に誤り・偏りがあった。	いいえ
・指示内容が実施困難であった。(周辺環境に、隊員技量の把握に欠けた。)	いいえ

k. 関係者間の情報伝達・役割分担が不十分だった。

・隊員の連携が不十分だった。	いいえ
・隊員が不足していた。	いいえ

○その他

l. その他の理由があった。

大型台風が最接近しており、車外へ出る事もままならない状況。

【事故発生後の取り組みについて】



○注意力欠如、焦り等の対策について

○装備・資機材の対策について

○活動環境の対策について

○指揮・情報伝達の対策について

台風災害時の突風 による電柱衝突

